

47/19

09.01.2019. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ПОСТАВИЛИ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:

1. На страни 11. Tenderske документације стоји „- У оквиру понуде обавезно навести тачан тип и ознаку сијалице, као и католошку документацију из које би се видело да техничке карактеристике понуђених сијалица одговарају квалитету траженом у спецификацији конкурсне документације.“ Gде је тачно наводи тачан тип и ознака сијалице, тј где се то уписује? Да ли је довољно доставити извод из каталога за све ставке са обележеним редним бројевима из спецификације?

**Одговор на постављено питање:** Тачан тип и ознаку сијалице можете дописати код позиција у конкурсној документацији и обележити у каталогу са редним бројевима из спецификације.

2. На страни 11. У „**Vажној напомени**“ није баš јасно дефинисано шта се све доставља од документације. Да ли се за све ставке достављају каталози из којих се виде тражене карактеристике и стандарди, и plus достављају се извештаји испитивања светилјки?

**Одговор на постављено питање:** Каталози из којих се виде тражене карактеристике и стандарди се достављају само за сијалице и светиљке, с тим што се за светиљке достављају и извештаји о испитивању из домаће акредитоване лабораторије, што и пише у важним напоменама.

Референт за јавне набавке

Александар Митровић